

附件三 防汛安全檢查表
 颱洪災害整備各項檢核表

表-1 颱洪災害應變器具整備表

學校名稱：**台東縣臺東市知本國民小學**

檢核日期：112年8月11日

類別	應變器材	數量	單位	存放位置	備註
個人防護具	工作手套	30	雙	總務處	
	安全帽	20	頂	總務處	
	雨具	10	組	總務處	雨衣、雨鞋、雨傘等。 (個/師生每人)
	哨子	20	個	陳榮政	
檢修搶救工具	備用接頭、管線等	1	個	陳榮政	針對可能產生洩漏之管線或接頭，應有備材以供緊急更換。
	破壞工具組	1	組	工友室	針對人員搶救時可能所需之破壞工具，如電鋸、撬桿、斧頭等，可於非防爆區使用。
	緊急照明燈	5	組	陳榮政	
	移動式發電機	1	組	工友室	110/220V-3000W，緊急供電用。
	抽水機	1	組	工友室	
	推水器	5	支	器材室	
	沙包	20	個	兩側門	
安全管制用工具	夜間警示燈	2	組	陳榮政	為充電式。
	夜間交通指揮棒	2	組		為電池式。
	交通指揮背心	10	件		反光型。
	警戒錐	10	只	器材室	
	警戒帶	10	條		
	手電筒	6	支	陳榮政	聚光型。
	攜帶式揚聲器	1	個		電池 9-12V。
通訊聯絡	收音機	3	臺	陳榮政	電池
	無線電對講機	10	支	總務處	電池
	傳真機	1	臺	總務處	
其它	電池	2	盒	總務處	
	蠟燭	2	盒		
	打火機	6	個		

註：各校可依實際狀況進行檢視項目之增減。

組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
幹事兼 事務組長 何鳳珠	教師兼 學務主任 王琮閔	教師兼 總務主任 呂清文	臺東縣臺東市 知本國民小學校長 陳坤弘

附表 1.2 防汛安全檢查表

1. 新大樓(車) 2. 新大樓(雨)
 3. 特政樓 4. 幼兒園
 5. 新辦公大樓 6. 廚房

學校全銜		各棟建築物名稱		填表日期	
台東縣台東市知本國民小學				117.8.11	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。	✓			
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	✓			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	✓			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	✓			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	✓			
	天花板有無漏水的現象。	✓			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	✓			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。	✓			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	✓			
	適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。	✓			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。	✓			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	✓			
電梯 電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 (可請電梯廠商協助)				
	各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。				
	電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)				
走廊	走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。	✓			
	走廊排水是否正常,未見積水。	✓			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	✓			

1. 新休樓(東) 2. 新休樓(西)

學校全銜		各棟建築物名稱			
台東縣台東市知本國民小學		3. 特教樓 4. 幼兒園 5. 新辦公大樓 6. 廚房			
填表人		填表日期			
		112.8.11			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	✓			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	✓			
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	✓			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	✓			
	樓梯間有無裝置照明設備。	✓			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	✓			
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	✓			
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	✓			
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	✓			
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	✓			
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	✓			
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	✓			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	✓			
其他	園內外排水系統無阻礙。	✓			
	園內擋水門是否正常使用。	✓			
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓			
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	✓			
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	✓			
改善完成日期		112.8.15		覆核人	
				教師 葉玉琮 閱 學務主任	

註：每棟一表視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。